



Gniazdo umieścić w szafce metalowej IP66
np. Atlantic-E 600x400x200 (W.S.S.G)

WIZ gniazdo ogrzew. do UPS KY 4x16mm/KOU 50Hz

Przebieg uszczelnic masą Promot/Hilti
zgodnie z odpornością ogniową ścian

WIZ ogrzew. 40kW = 20m² KY 4x16mm Uz=0,50%

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH			
KUTYNA			
02-029 Warszawa, ul. Koszykowa 84 m 57 BIURO: 03-735 Warszawa, ul. Żelazkowa 36A e-mail: kutynd@kutynd.pl			
tel./fax 22-670-24-54			
INWESTOR	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS"	ul. Poznańska 22/Hoza 56, 00-685 WARSZAWA	
OBIEKT	Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS"	Budynek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS"	
NAZWA PROJEKTU	Remont pomieszczeń na potrzeby Centrum Dyspozytorskiego		
NAZWA PRSNIKU	Płwnica – instalacje elektryczne		
SKALA	1:100	DATA	LUTY 2014
ZESPÓŁ AUTORSKI	Nr upraw.	podpis	
mgr inż. Włodzimierz Frączek	ST-189/72		
mgr inż. Grzegorz Stodolski	ST-222/79		
mgr inż. Dariusz Araszyński			
ELEKTRYCZNA	PB	0	8
branża	tytuł	renżja	Nr rysunku