

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Korytarz - poczekalnia</b>	
		<b>3/1</b> <i>powierzchnia</i> 39,2 m <sup>2</sup>	
wytyczne budowlane			
podłoga	Wykładzina typu „linoleum z pokryciem PUR Eco System, cokoły h=10cm na listwach profilujących		
ściany	Lamperia – średnio błyszcząca farba lateksowa do h=2,05m, wyżej malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną, listwy przyścienne z pochwytem		
sufit	Sufit podwieszony typu ECOPHON		
drzwi	Aluminiowe szklone szer. użytkowa 110+40cm		
wytyczne sanitarne			
temperatura		20°C	
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja	
klimatyzacja		-	
wod.-kan.	osprzęt	Skrzynka hydrantowa HP25	
	armatura	-	
gazy medyczne		-	
wytyczne elektryczne i teletechniczne			
oświetlenie	podstawowe	200lx	
	awaryjne	1lx	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT		-	
ochrona od porażań		tak	
teletechnika	telefon	-	
	sieć strukturalna	-	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
wyposażenie			
symbol	opis	ilość	uwagi

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		Magazyn sprzętu	
		3/2	
		powierzchnia 4,5 m <sup>2</sup>	
wytyczne budowlane			
podłoga	Wykładzina typu „linoleum z pokryciem PUR Eco System, cokoły h=10cm na listwach profilujących		
ściany	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
sufit	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm		
wytyczne sanitarne			
temperatura	16°C		
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja	
klimatyzacja	-		
wod.-kan.	osprzęt	-	
	armatura	-	
gazy medyczne	-		
wytyczne elektryczne i teletechniczne			
oświetlenie	podstawowe	200lx	
	awaryjne	-	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	-	
separowana sieć medyczna IT	-		
ochrona od porażen	tak		
teletechnika	telefon	-	
	sieć strukturalna	-	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
wyposażenie			
symbol	opis	ilość	uwagi

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		Korytarz	
		<b>3/3</b> <small>powierzchnia 22,8 m<sup>2</sup></small>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Wykładzina typu „linoleum z pokryciem PUR Eco System, cokoły h=10cm na listwach profilujących		
ściany	Lamperia – średnio błyszcząca farba lateksowa do h=2,05m, wyżej malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną, listwy przyścienne z pochwytem		
sufit	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
drzwi	-		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura	20°C		
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja	
klimatyzacja	-		
wod.-kan.	osprzęt	-	
	armatura	-	
gazy medyczne	-		
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	200lx	
	awaryjne	20lx	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT	-		
ochrona od porażeni	tak		
teletechnika	telefon	-	
	sieć strukturalna	-	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratownego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Sala gastrokopii</b>	
		<b>3/4</b>	
		powierzchnia 16,2 m <sup>2</sup>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Terrakota antypoślizgowa w kolorze beżowym /płytki 30x30cm/ układane „w karo” spoina w spoinę, cokoły h=10cm		
ściany	Glazura h=2,05m, wyżej malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
sufit	Malowanie farbą higieniczną (farba dyspersyjna zawierająca środki grzybobójcze)		
drzwi	Szer. użytkowa 110+40		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura	24°C		
wentylacja mechaniczna	nawiew	8 wym/h, 420m <sup>3</sup> /h	
	wyciąg	7 wym/h, 370m <sup>3</sup> /h	
klimatyzacja	-		
wod.-kan.	osprzęt	Umywalka , zlew 1-komorowy wbudowane w blat ze stali nierdzewnej	
	armatura	Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zlewozmywakowa z wydłużonym uchwytem	
gazy medyczne	1x O <sub>2</sub> , 1x V, 1x A5		
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	500lx	
	awaryjne	50lx	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT	-		
ochrona od porażeń	tak		
teletechnika	telefon	tak	
	sieć strukturalna	tak	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>
Md1	Blat ze stali nierdzewnej	1	
X1	Zestaw umywalkowy	1	

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Mylnia endoskopów</b>	
		<b>3/5</b>	
		powierzchnia 6,5 m <sup>2</sup>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Terrakota antypoślizgowa w kolorze beżowym /płytki 30x30cm/ układane „w karo” spoina w spoinę, cokoły h=10cm		
ściany	Glazura h=2,05m, wyżej malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
sufit	Sufit podwieszony typu ECOPHON		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura	20°C		
wentylacja mechaniczna	nawiew	5 wym./h, 100m <sup>3</sup> /h	
	wyciąg	7 wym./h, 140m <sup>3</sup> /h	
klimatyzacja	-		
wod.-kan.	osprzęt	Umywalka, zlew jednokomorowy z ociekaczem	
	armatura	Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zlewomywakowa z wydłużonym uchwytem	
gazy medyczne	-		
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	500lx	
	awaryjne	-	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT	-		
ochrona od porażeni	tak		
teletechnika	telefon	-	
	sieć strukturalna	-	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>
Md1	Błat ze stali nierdzewnej	1	

**KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Gabinet diagnostyczno - zabiegowy</b>		<b>3/6</b> <i>powierzchnia</i> 15,1 m <sup>2</sup>	
<b>wytuczne budowlane</b>					
podłoga	Wykładzina typu „linoleum z pokryciem PUR Eco System, cokoły h=10cm na listwach profilujących				
ściany	Glazura do sufitu				
sufit	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną				
drzwi	Szer. użytkowa 110cm				
<b>wytuczne sanitarne</b>					
temperatura	24°C				
wentylacja mechaniczna	nawiew	5 wym/h, 250m <sup>3</sup> /h			
	wyciąg	4.6wym/h, 230m <sup>3</sup> /h			
klimatyzacja	-				
wod.-kan.	osprzęt	Umywalka , zlew 1-komorowy			
	armatura	Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zlewozmywakowa z wydłużonym uchwytem			
gazy medyczne	1x O <sub>2</sub> , 1x V, 1x A5				
<b>wytuczne elektryczne i teletechniczne</b>					
oświetlenie	podstawowe	500lx			
	awaryjne	30lx			
	miejscowe	tak			
gniazda wtyczkowe	400 V	-			
	230 V	tak			
separowana sieć medyczna IT	-				
ochrona od porażień	tak				
teletechnika	telefon	tak			
	sieć strukturalna	tak			
	instalacja przyzywowa	-			
	sygnalizacja pożaru	tak			
	inne	-			
<b>wyposażenie</b>					
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>		

<b>KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA</b>			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>WC pacjentów</b>	
		<b>3/7</b>	
		powierzchnia 2,9 m <sup>2</sup>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Terrakota antypoślizgowa w kolorze beżowym /płytki 30x30cm/ układane „w karo” spoina w spoinę, cokoły h=10cm		
ściany	Glazura h=2,05m, wyżej malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
sufit	Sufit podwieszony typu ECOPHON		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm z nawiewem dolnym		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura	24°C		
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja wspomagana mechanicznie	
klimatyzacja	-		
wod.-kan.	osprzęt	Umywalka, wc	
	armatura	Bateria umywalkowa	
gazy medyczne	-		
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	200lx	
	awaryjne	-	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	tak	
	230 V	-	
separowana sieć medyczna IT	-		
ochrona od porażień	tak		
teletechnika	telefon	-	
	sieć strukturalna	-	
	instalacja przyzywowa	tak	
	sygnalizacja pożaru	-	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<b>symbol</b>	<b>opis</b>	<b>ilość</b>	<b>uwagi</b>

<b>KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA</b>			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Pomieszczenie przygotowania lekarzy</b>	
		3/8	
		powierzchnia 5,2 m <sup>2</sup>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Terrakota antypoślizgowa w kolorze beżowym /płytki 30x30cm/ układane „w karo” spoina w spoinę, cokoły h=10cm		
ściany	Glazura do sufitu		
sufit	Sufit podwieszony typu ECOPHON		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura		24°C	
wentylacja mechaniczna	nawiew	7wym/h, 120m3/h	
	wyciąg	7 wym/h, 120m3/h	
klimatyzacja		tak	
wod.-kan.	osprzęt	Koryto ze stali nierdzewnej do mycia lekarzy 2-stanowiskowe	
	armatura	Bateria bezdotykowa szt. 2	
gazy medyczne		-	
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	500lx	
	awaryjne	30lx	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT		-	
ochrona od porażenia		tak	
teletechnika	telefon	-	
	sieć strukturalna	-	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
symbol	opis	ilość	uwagi



KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Sterownia</b>	
		3/9 powierzchnia 7,5 m <sup>2</sup>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Wykładzina elektroprowadząca ColoRex – classic kolor basil, cokoły h=10cm		
ściany	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
sufit	Sufit podwieszony typu ECOPHON		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura		20°C	
wentylacja mechaniczna	nawiew	5wym/h, 120m <sup>3</sup> /h	
	wyciąg	4,5 wym./h, 110m <sup>3</sup> /h	
klimatyzacja		tak	
wod.-kan.	osprzęt	Koryto chirurgiczne mycia lekarzy	
	armatura	Bateria łokciowa bezdotykowa	
gazy medyczne		-	
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	500lx	
	awaryjne	50lx	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT		-	
ochrona od porażen		tak	
teletechnika	telefon	tak	
	sieć strukturalna	tak	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Sala wszczepień stymulatorów</b>	
		<b>3/10</b> <i>powierzchnia</i> 31,3 m <sup>2</sup>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Wykładzina elektroprzewodząca ColoRex – classic kolor basil, cokoły h=10cm		
ściany	Malowanie farbą higieniczną (farba dyspersyjna zawierająca środki grzybobójcze)		
sufit	Sufit podwieszony typu ECOPHON – HYGIENE ADVANCE		
drzwi	Szer. użytkowa 110+40cm		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura	24°C		
wentylacja mechaniczna	nawiew	9 wym/h, 910m <sup>3</sup> /h, filtr EU9	
	wyciąg	8 wym/h, 810m <sup>3</sup> /h	
klimatyzacja	tak		
wod.-kan.	osprzęt	-	
	armatura	-	
gazy medyczne	1x O <sub>2</sub> , 1x V, 1x A5		
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	500lx	
	awaryjne	30lx	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT	tak		
ochrona od porażień	tak		
teletechnika	telefon	tak	
	sieć strukturalna	tak	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>
	Lampa operacyjna bezcieniowa	1	parametry według załączonego opisu
	Stół zabiegowo-operacyjny	1	parametry według załączonego opisu

## OPIS - LAMPA OPERACYJNA

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:

Producent / kraj pochodzenia:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie spełnienia wymogu/ opis parametru
1.	Jednoczasowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu	TAK	
2.	Czasza ze źródłem światła w formie matrycy o kolorystyce białej z max. 75 punktów LED	TAK	
3.	Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie na czaszy lampy	TAK	
4.	Regulacja natężenia światła w zakresie min. 5÷100% umieszczona na ramieniu lub czaszy lampy	TAK	
5.	Wymiary zewnętrzne czaszy głównej min. 60 x 70 cm	TAK	
6.	Czasza lampy w kształcie wycinka koła o bryle zamkniętej, zwartej, łatwej do utrzymania lampy w czystości	TAK	
<b>PARAMETRY SWIETLNE</b>			
7.	Natężenie światła czaszy lampy $\geq 140$ [klux]	TAK	
8.	Temperatura barwowa czaszy lampy $\geq 4500$ [K]	TAK	
9.	Współczynnik odwzorowania barw czaszy lampy CRI $\geq 96$ [%]	TAK	
10.	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej czaszy lampy $\geq 96$ [%]	TAK	
11.	Zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym czaszy lampy od 200 do 80 mm +/- 10 mm	TAK	
12.	Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia czaszy lampy (L1 + L2) $\geq 110$ [cm]	TAK	
13.	Czasza wyposażona na obrzeżu w tzw. Brudne uchwyty, min. 3 szt.	TAK	
14.	Mocowanie czaszy lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości min. 170 cm	TAK	
15.	Możliwość obrotu ramienia o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy	TAK	
16.	Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona	TAK	
17.	Możliwość podnoszenia i opuszczania czaszy lampy o 40° +/- 10° na przegubie łączącym ramiona	TAK	
18.	Możliwość obrotu czaszy lampy o min. 270° wokół osi pionowej	TAK	
<b>ZASILANIE</b>			
19.	Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy	TAK	
20.	Napięcie zasilające 230 [V]/ 50-60 [Hz]	TAK	
21.	Moc pobierana przez matrycę LED czaszy lampy max. 60 [W]		
22.	Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego	TAK	
23.	Żywotność matrycy LED min. 40 000 godzin	TAK	
<b>WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>			
24.	Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy – 2 szt.	TAK	
25.	Deklaracja zgodności CE	TAK	

Nie spełnienie jakiegokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty.

## OPIS - STÓŁ ZABIEGOWO-OPERACYJNY

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:

Producent / kraj pochodzenia:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymóg graniczny	Potwierdzenie spełnienia wymogu/ opis parametru
1.	Urządzenie fabrycznie nowe	TAK	
2.	Błat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: - segment podglówka, - segment pleców, - segment lędźwiowy, - segment dzielonych podnóżków.	TAK	
3.	Napęd stołu elektromechaniczny	TAK	
4.	Stół mobilny, na 4 dużych podwójnych kołach o średnicy 125 mm, blokada za pomocą dźwigni nożnej	TAK	
5.	Podstawa stołu w kształcie litery H, zapewniająca łatwy dostęp do pacjenta	TAK	
6.	Długość stołu z blatem min. 2150mm	TAK	
7.	Całkowita szerokość blatu (z szynami na akcesoria) min. 600 mm	TAK	
8.	Regulacja wysokości min. 610 mm do 940 mm (bez materaca)	TAK	
9.	Regulacja oparcia pleców min. -40° do 70°	TAK	
10.	Regulacja podglówka min. -45° do 45°	TAK	
11.	Przechył boczny min. -20° do 20°	TAK	
12.	Przechył Trendelenburga min. 30°	TAK	
13.	Przechył Anty – Trendelenburga min. 25°	TAK	
14.	Regulacja pilotem i z awaryjnego panelu umieszczonego na kolumnie nośnej stołu następujących funkcji: - zmiana wysokości, - przechyły wzdłużne, - przechyły boczne, - regulacja segmentu pleców, - przesuw wzdłużny min. 310 mm, - powrót do pozycji „0” jednym przyciskiem.	TAK	
15.	Regulacja segmentu głowy oraz segmentu podnóżków – ręczna za pomocą sprężyn gazowych z blokadą	TAK	
16.	Pilot i/lub panel na kolumnie stołu wyposażony w funkcję stanu naładowania akumulatorów	TAK	
17.	Pilot przewodowy w gumowej obudowie (chroni pilota przed uszkodzeniem w razie upadku)	TAK	
18.	W przypadku awarii pilota możliwość sterowania stołem za pomocą panelu umieszczonego na kolumnie stołu	TAK	
19.	Segmenty blatu przenikalne dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć	TAK	
20.	Antystatyczne oraz bezszwowe materace odporne na środki dezynfekujące, każdy segment oddzielnie. Odejmowalne materace min. segmentu pleców i siedziska (materac odejmowalny wraz z płytą usztywniającą – zapobiega gromadzenia nieczystości między materacem a ramą stołu, piny mocujące zamontowane w ramie stołu – nie dopuszcza się materacy montowanych na rzepy), segment siedziska ze specjalnym wycięciem ginekologicznym	TAK	

21.	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej	TAK	
22.	Zasilanie bateryjne 24 v	TAK	
23.	Udźwig stołu min. 200 kg	TAK	
24.	Wyposażenie stołu	TAK, podać	
25.	Deklaracja zgodności CE	TAK, załączyć	
26.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	

Nie spełnienie jakiegokolwiek parametru wymaganego skutkuje odrzuceniem oferty.

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Pomieszczenie techniczne</b>	
		<b>3/11</b> <i>powierzchnia 5,8 m<sup>2</sup></i>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Wykładzina elektroprzewodząca ColoRex – classic kolor basil, cokoły h=10cm		
ściany	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
sufit	Sufit podwieszony typu ECOPHON		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura	20°C		
wentylacja mechaniczna	nawiew	5 wym/h, 100m <sup>3</sup> /h	
	wyciąg	6 wym/h, 120m <sup>3</sup> /h	
klimatyzacja	tak		
wod.-kan.	osprzęt	-	
	armatura	-	
gazy medyczne	1x O <sub>2</sub> , 1x V, 1x A5		
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	200lx	
	awaryjne	tak	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT	-		
ochrona od porażen	tak		
teletechnika	telefon	tak	
	sieć strukturalna	tak	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Pomieszczenie przygotow. pacjenta</b>	<b>3/12</b> powierzchnia 10,0 m <sup>2</sup>
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Wykładzina elektroprzewodząca ColoRex – classic kolor basil, cokoły h=10cm		
ściany	Malowanie farbą higieniczną (farba dyspersyjna zawierająca środki grzybobójcze)		
sufit	Sufit podwieszony typu ECOPHON – HYGIENE ADVANCE		
drzwi	Szer. użytkowa 110+40cm		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura	24°C		
wentylacja mechaniczna	nawiew	7wym/h, 230m <sup>3</sup> /h	
	wyciąg	6,3 wym/h, 210m <sup>3</sup> /h	
klimatyzacja	tak		
wod.-kan.	osprzęt	-	
	armatura	-	
gazy medyczne	1x O <sub>2</sub> , 1x V, 1x A5		
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	500lx	
	awaryjne	50lx	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT	tak		
ochrona od porażeń	tak		
teletechnika	telefon	-	
	sieć strukturalna	-	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Pokój lekarski</b>	
		<b>3/13</b> <small>powierzchnia 13,5 m<sup>2</sup></small>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Wykładzina typu „linoleum z pokryciem PUR Eco System, cokoły h=10cm na listwach profilujących		
ściany	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną, przy umywalce fartuch z glazury h=2,05m		
sufit	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura		20°C	
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja	
klimatyzacja		-	
wod.-kan.	osprzęt	Umywalka na blacie	
	armatura	Bateria umywalkowa	
gazy medyczne		-	
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	500lx	
	awaryjne	-	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT		-	
ochrona od porażień		tak	
teletechnika	telefon	tak	
	sieć strukturalna	tak	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>
Dk1	Błat laminowany na szafce umywalkowej	1	





KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Sekretariat</b>	
		3/15 powierzchnia 18,0 m <sup>2</sup>	
wytyczne budowlane			
podłoga	Wykładzina typu „linoleum z pokryciem PUR Eco System, cokoły h=10cm na listwach profilujących		
ściany	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną, przy umywalce fartuch z glazury h=2,05m		
sufit	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm z nawiewem dolnym		
wytyczne sanitarne			
temperatura		20°C	
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja	
klimatyzacja		-	
wod.-kan.	osprzęt	Umywalka wbudowana w blacie	
	armatura	Bateria umywalkowa	
gazy medyczne		-	
wytyczne elektryczne i teletechniczne			
oświetlenie	podstawowe	500lx	
	awaryjne	-	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT		-	
ochrona od porażení		tak	
teletechnika	telefon	tak	
	sieć strukturalna	tak	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	-	
	inne	-	
wyposażenie			
symbol	opis	ilość	uwagi

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Pokój ordynatora</b>	
		<b>3/16</b>	
		powierzchnia 14,9 m <sup>2</sup>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Wykładzina typu „linoleum z pokryciem PUR Eco System, cokoły h=10cm na listwach profilujących		
ściany	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
sufit	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura		20°C	
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja	
klimatyzacja		-	
wod.-kan.	osprzęt	-	
	armatura	-	
gazy medyczne		-	
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	300lx	
	awaryjne	-	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	tak	
	230 V	-	
separowana sieć medyczna IT		-	
ochrona od porażień		tak	
teletechnika	telefon	tak	
	sieć strukturalna	tak	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	-	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
symbol	opis	ilość	uwagi
	Sejf wbudowany na środki odurzające i narkotyczne	1	

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Gabinet echokardiografii</b>	
		<b>3/17</b> <i>powierzchnia 15,0 m<sup>2</sup></i>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Wykładzina typu „linoleum z pokryciem PUR Eco System, cokoły h=10cm na listwach profilujących		
ściany	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną, przy umywalce fartuch z glazury		
sufit	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
drzwi	Szer. użytkowa 100cm		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura	24°C		
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja	
klimatyzacja	-		
wod.-kan.	osprzęt	Umywalka , zlew 1-komorowy wbudowane w blat ze stali nierdzewnej	
	armatura	Bateria umywalkowa bezdotykowa, bateria zlewozmywakowa z wydłużonym uchwytem	
gazy medyczne	-		
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	500lx	
	awaryjne	-	
	miejskowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT	-		
ochrona od porażen	tak		
teletechnika	telefon	tak	
	sieć strukturalna	tak	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>
Md1	Blat ze stali nierdzewnej	1	
X1	Zestaw umywalkowy	1	

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Pokój transmisji EKG</b>	
		<b>3/18</b>	
		powierzchnia 9,6 m <sup>2</sup>	
wytyczne budowlane			
podłoga	Wykładzina typu „linoleum z pokryciem PUR Eco System, cokoły h=10cm na listwach profilujących		
ściany	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
sufit	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm z nawiewem dolnym		
wytyczne sanitarne			
temperatura		20°C	
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja	
klimatyzacja		-	
wod.-kan.	osprzęt	-	
	armatura	-	
gazy medyczne		-	
wytyczne elektryczne i teletechniczne			
oświetlenie	podstawowe	500lx	
	awaryjne	-	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT		-	
ochrona od porażen		tak	
teletechnika	telefon	tak	
	sieć strukturalna	tak	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
wyposażenie			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Gabinet EKG wysiłkowego, testów TILT, Holtera</b>	
		3/19	
		powierzchnia 24,9 m <sup>2</sup>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Wykładzina typu „linoleum z pokryciem PUR Eco System, cokoły h=10cm na listwach profilujących		
ściany	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną, przy umywalce fartuch z glazury		
sufit	Malowanie emulsyjne		
drzwi	Szer. użytkowa 100cm		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura	24°C		
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja	
klimatyzacja	-		
wod.-kan.	osprzęt	Umywalka, wc	
	armatura	Bateria umywalkowa bezdotykowa	
gazy medyczne	-		
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	500lx	
	awaryjne	-	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT	-		
ochrona od porażen	tak		
teletechnika	telefon	tak	
	sieć strukturalna	tak	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>

KARTA WYKONCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Kuchenka oddziałowa</b>	<b>3/20</b> <i>powierzchnia 9,8 m<sup>2</sup></i>
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Wykładzina typu „linoleum z pokryciem PUR Eco System, cokoły h=10cm na listwach profilujących		
ściany	Glazura h=2,05m, wyżej malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
sufit	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
Temperatura		20°C	
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja	
klimatyzacja		-	
wod.-kan.	osprzęt	Umywalka i zlew 2-komorowy w blacie na szafkach	
	armatura	Bateria umywalkowa zwykła, bateria zlewozmywakowa, zawór do podłączenia zmywarki	
gazy medyczne		-	
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	200lx	
	awaryjne	-	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	-	
separowana sieć medyczna IT		-	
ochrona od porażień		tak	
teletechnika	telefon	tak	
	sieć strukturalna	-	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Składzik porządkowy</b>	
		3/21	
		powierzchnia 2,2 m <sup>2</sup>	
wytyczne budowlane			
podłoga	Terrakota antypoślizgowa w kolorze beżowym /płytki 30x30cm/ układane „w karo” spoina w spoinę, cokoły h=10cm		
ściany	Glazura h=2,05m, wyżej malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
sufit	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm		
wytyczne sanitarne			
temperatura		20°C	
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja	
klimatyzacja		-	
wod.-kan.	osprzęt	Zlew 1-komorowy 50cm nad podłogą	
	armatura	Bateria zlewozmywakowa ścienna z wyjmowaną wylewką	
gazy medyczne		-	
wytyczne elektryczne i teletechniczne			
oświetlenie	podstawowe	100lx	
	awaryjne	-	
	miejscowe	-	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT		-	
ochrona od porażań		tak	
teletechnika	telefon	-	
	sieć strukturalna	-	
	instalacja przyzywowa	-	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
wyposażenie			
symbol	opis	ilość	uwagi



KARTA WYKONCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Pokój 2 łóżkowy</b>	
		3/22 powierzchnia 16,7 m <sup>2</sup>	
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Wykładzina typu „linoleum z pokryciem PUR Eco System, cokoły h=10cm na listwach profilujących		
ściany	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
sufit	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
drzwi	Szer. użytkowa 110cm		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura	20°C		
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja	
klimatyzacja	-		
wod.-kan.	osprzęt	-	
	armatura	-	
gazy medyczne	2x O <sub>2</sub> , 2x V		
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	100/300lx	
	awaryjne	-	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	tak	
separowana sieć medyczna IT	-		
ochrona od porażeń	tak		
teletechnika	telefon	tak	
	sieć strukturalna	tak	
	instalacja przyzywowa	tak	
	sygnalizacja pożaru	tak	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
symbol	opis	ilość	uwagi
Os1	Zestaw przyłóżkowy	2	

KARTA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA			
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” Warszawa ul. Poznańska 22		<b>Łazienka</b>	<b>3/23</b> powierzchnia 3,0 m <sup>2</sup>
<b>wytyczne budowlane</b>			
podłoga	Terrakota antypoślizgowa w kolorze beżowym /płytki 30x30cm/ układane „w karo” spoina w spoinę, cokoły h=10cm		
ściany	Glazura h=2,05m, wyżej malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
sufit	Malowanie farbą dyspersyjną wewnętrzną		
drzwi	Szer. użytkowa 90cm z nawiewem dolnym		
<b>wytyczne sanitarne</b>			
temperatura	24°C		
wentylacja mechaniczna	nawiew	-	
	wyciąg	Grawitacja wspomagana mechanicznie	
klimatyzacja	-		
wod.-kan.	osprzęt	Umywalka, wc, brodzik prysznicowy z kabiną	
	armatura	Bateria umywalkowa, bateria prysznicowa – armatura z przedłużanymi uchwyty	
gazy medyczne	-		
<b>wytyczne elektryczne i teletechniczne</b>			
oświetlenie	podstawowe	200lx	
	awaryjne	-	
	miejscowe	tak	
gniazda wtyczkowe	400 V	-	
	230 V	-	
separowana sieć medyczna IT	-		
ochrona od porażień	tak		
teletechnika	telefon	-	
	sieć strukturalna	-	
	instalacja przyzywowa	tak	
	sygnalizacja pożaru	-	
	inne	-	
<b>wyposażenie</b>			
<i>symbol</i>	<i>opis</i>	<i>ilość</i>	<i>uwagi</i>
	Komplet uchwytów dla niepełnosprawnych	1	